



Olsztyn, dnia 20 lipca 2017 r.

230000/271/2/2017-ADG

UNP 2017-00221108

wg załącznika  
**OLSZTYN -  
10-900 OLSZTYN**

**Znak: 230000/271/01/2017-ADG-ZAPII**

Dotyczy postępowania na: **Dostawę i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych ZUS.**

Wobec żądania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie:**

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszonego wyżej wymienionego postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ – Specyfikacji technicznej i opisu przedmiotu zamówienia:

1) część 3, 4, 5 i 6 - czy Zamawiający dopuszcza dostawę zasilacza UPS o mocy wyjściowej 6,5 kVA / 5,85 kW (współczynnik mocy wyjściowej 0,9) i konfiguracji faz 3 fazy / 1 faza oraz spełniającego wszystkie parametry zawarte w pkt. II ppkt. 6 SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie zasilaczy 6,5kVA zamiast 6kVA pod warunkiem spełnienia reszty wymagań z SIWZ.

Jednocześnie działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ ww. postępowania w niżej wskazanym zakresie:

- termin składania oraz otwarcia ofert - DZIAŁ XI (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT- pkt a i b) z dnia 25.07.2017 r. na dzień: 02.08.2017 r. Miejsce i godzina, do której należy złożyć ofertę oraz godzina otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
- zmiana terminu związania ofertą - DZIAŁ IX (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) pkt 1 niniejszego działu otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni** rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert, czyli do **30.09.2017 r.**”

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- Wykonawca w koszcie obsługi gwarancyjnej urządzenia powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia nieuzasadnionego zgłoszenia awarii zasilacza UPS. Zamawiający dołoży wszelkich starań aby we własnym zakresie dokonać wstępnej weryfikacji przyczyn wystąpienia awarii. Zamawiający wraz ze zgłoszeniem awarii przekaze niezbędne informacje o awarii wraz z ewentualną informacją o przeprowadzanych modernizacjach sieci elektrycznej.
- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

*Sprawę prowadzi:*

*Iwona Maszkowska*

*Tel: 89 521-24-77*

*Mail: [iwona.maszkowska@zus.pl](mailto:iwona.maszkowska@zus.pl)*

po DYREKTOR  
*Miroslaw Bujnowski*