



Oddział w Bydgoszczy

040000/271/7/2017/ADG-ZAP

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. wymiana wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – I piętro. Montaż grzejnika oraz wymiana 2 szt. okien połaciowych drewnianych w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6– pom. nr 206. Wymiana zaworów i rury na instalacji c.o. w budynku Oddziału ZUS przy ul. Św. Trójcy 33.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017.1579), dalej zwaną Pzp, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono pytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania:

„dotyczy: Przetarg nieograniczony 040000/271/7/2017/ADG-ZAP na wymianę wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – I piętro.

W związku z planowanym udziałem w w/w przetargu wnosimy o doprecyzowanie rodzaju wykładzin, które mają być użyte do wykonania danych prac budowlanych. W załącznikach SIWZ oraz STWOR podane są sprzeczne informacje odnośnie rodzaju wykładziny tj.: „ułożenie nowej wykładziny PCV homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę – posadzki z wykładziny homogenicznej PCV Tarkett, kauczukowa elastyczna, posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni”.

Na wstępie informujemy, iż Firma Tarkett nie posiada w swojej ofercie wykładzin kauczukowych, a wykładzina PCV homogeniczna nie jest wykładziną kauczukową, istnieje swoisty podział na wykładziny biorąc pod uwagę surowiec z którego jest wytwarzana:

- wykładziny z PCV
- wykładziny kauczukowe
- wykładziny z linoleum
- wykładziny dywanowe i inne

Z uwagi na powyższe prosimy o dokładne określenie jakiego rodzaju wykładzinę należy zaoferować. Dodatkowo proszę o wyjaśnienie co Państwo rozumieją poprzez sformułowanie: „a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni”.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części III SIWZ - OPZ dla części I zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w pkt 2 o nazwie Zakres robót. Powyższe dotyczy rodzaju wykładziny.

było:

"ułożenie nowej wykładziny pcv homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę - posadzki z wykładziny homogenicznej pcv tarkett, kauczukowa elastyczna posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni, obróbka wykończeń silikonem, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy,"

jest :

"ułożenie nowej wykładziny homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę - posadzki z wykładziny homogenicznej pcv tarkett, kauczukowa elastyczna posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni, obróbka wykończeń silikonem, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy,"

Wykładzina kauczukowa nie jest wykładziną PCV homogeniczną, stanowi natomiast rodzaj wykładziny homogenicznej dlatego też dokonano zmiany w powyższym zapisie.

Poprzez sformułowanie: „a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni” rozumiano wybór wykładzin, których nie trzeba pastować ani woskować — wystarczy polerowanie na sucho, aby przywrócić im pierwotny wygląd.

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert ulega zmianie w następujący sposób:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, sala nr 24 Dziennik Podawczy (parter budynku), w terminie do dnia **07.11.2017 r.** do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.11.2017 r.** o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz pokój nr 419 (IV piętro).

Dyrektor
Mariusz Jaroniewski