

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie okresowej kontroli wraz z badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach: I/ZUS w Głogowie, przy ul. Morcinka 14, I/ZUS w Bolesławcu, przy ul. Kwiatowej 2, BT/ZUS w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54 i BT/ZUS w Lwówku Śl., przy ul. 10 Dywizji 6”.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA PUBLICZNEGO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, jako „Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pismo o następującej treści:

Wykonawca:

Punkt 4 podpunkt 2 mówi że wykonawca ma okazać się jednym świadectwem kwalifikacyjnym na stanowisku eksploatacji. Prosiłbym o sprawdzenie tego punktu ponieważ według moich informacji pomiary muszą wykonywać dwie osoby, chyba że są to pomiary cykliczne wykonywane przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac (np. w zakładach przemysłowych). Mówi o tym rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Poza tym jest wzmianka w prawie budowlanym, że "kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych,...mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń,..." Art.62 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w punkcie 4, podpunkt 2 zapytania publicznego dokonuje modyfikacji, w sposób następujący:

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako oferta najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do złożenia dokumentów dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia tj.
 - 1) świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku eksploatacji („E”) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., Dz. U. nr 89, poz. 828 ze zm.) – **min 1 osoba**.
 - 2) świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku dozoru („D”) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., Dz. U. nr 89, poz. 828 ze zm.) – **min 1 osoba**.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

DYREKTOR
Oddziału ZUS w Legnicy
Jerzy Ulewski
mgr Jerzy Ulewski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Grażyna Konopska
Grażyna Konopska