



**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI  
na pytania dotyczące treści  
Zapytania publicznego**

**Dotyczy:** postępowania na zakup i montaż platform dla osób niepełnosprawnych dla Oddziału ZUS w Bielsku-Białej.

**Oznaczenie sprawy:** 020000/273/5/2018-ZAP-10

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej (Zamawiający), odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w dniu 19.03.2018 r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Czy, ze względu na lokalizację platform wewnątrz budynku, dopuszcza się wykonanie torowiska, lub urządzenia z materiału innego, niż stal nierdzewna ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie platform ze stali malowanej proszkowo, kolorystyka standardowa, np. RAL 7035 platforma, RAL 9007 torowisko.

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania mniejszych rozmiarów platform np.: 1100 x 900 lub 1000 x 900 mm.

Ze względu na ograniczoną przestrzeń przy wejściu do budynku, która wynosi 1650 mm informuję, że platformy o wymiarze 1250 x 900 nie będzie można zamontować. Dodatkowo na ten moment nie jesteśmy w stanie określić który z wymiarów platform: 1100 x 900 lub 1000 x 900 mm będzie można zastosować, gdyż Państwa schody nie mają standardowych wymiarów. Składając zamówienie, fabryka nam określi czy jest możliwość zastosowania platformy 1100 x 900 czy trzeba ją skrócić do wymiaru 1000 x 900 mm.

**Odpowiedź:**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną Zamawiający dopuszcza montaż mniejszego rozmiaru platformy 1100 x 900 ze względu na ograniczoną przestrzeń przed schodami. W przypadku udokumentowania przez producenta braku możliwości montażu platformy 1100 x 900 Zamawiający dopuści możliwość montażu platformy 1000 x 900. Powyższe wymiary dotyczą obu platform stanowiących przedmiot zamówienia.

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że przestrzeń pomiędzy torowiskiem a ścianą należy zabezpieczyć barierką, uniemożliwiającą wejście w ten obszar osób postronnych, w tym małych dzieci.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Marek Magiera

Sporządziła:  
20.03.2018 r.  
Edyta Czernek


NACZELNIK WYDZIAŁU

  
Barbara Szlosarczyk

SPECJALISTA

  
Grzegorz Błyskał

Główny Specjalista

  
20. 03. 2018

Joanna Szwej