



ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

020000/273/5/2018-ZAP-10

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na pytania dotyczące treści Zapytania publicznego

Dotyczy: postępowania na zakup i montaż platform dla osób niepełnosprawnych dla Oddziału ZUS w Bielsku-Białej.

Oznaczenie sprawy: 020000/273/5/2018-ZAP-10

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej (Zamawiający), odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę w dniu 21.03.2018 r.

Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania innego toru jezdni platformy: tor prosty z dolnym wygięciem szyny tak jak w platformie obecnie zamontowanej w wiatrołapie. Zastosowanie takiego toru umożliwi zamontowanie większego rozmiaru podestu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego toru, w tym toru prostego z dolnym wygięciem szyny, w celu zamontowania platformy z jak największym rozmiarem podestu, przy zachowaniu minimalnego udźwigu platformy 300 kg.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Szłozarczyk
Barbara Szłozarczyk

Sporządziła:
21.03.2018 r.
Edyta Czernek

SPECJALISTA

Grzegorz Błyskal
Grzegorz Błyskal

DYREKTOR ODDZIAŁU

Marek Magiera
Marek Magiera

Główny Specjalista
21.03.2018

Joanna Szwejk
Joanna Szwejk
ul. Krasińskiego 34
43-300 Bielsko-Biała

www.zus.pl
e-mail: cot@zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej
tel. 22 560 16 00