

Zatwierdził:

Dyrektor

Bronisław Pierzynowski

Nazwa zamówienia: Rozbudowa systemu monitoringu w budynku O/ZUS w Toruniu oraz I/ZUS w Grudziądzu

Znak postępowania: 560000/273/12/2018/ZAP

Odpowiedzi na pytania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym trybie Zapytania publicznego „Rozbudowa systemu monitoringu w budynku O/ZUS w Toruniu oraz I/ZUS w Grudziądzu” udziela odpowiedzi na pytania które wpłynęły od Wykonawców:

PYTANIE 5

„W zadaniu numer 1 Toruń -ile starych kamer będzie podłączonych pod nowy rejestrator i czy stare kamery są kamerami w systemie IP?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5

W Oddziale w Toruniu będzie tylko 8 nowych kamer, zgodnie z załącznikiem P do Zapytania.

PYTANIE 6

„W jakich godzinach będzie można pracować, czy tylko w czasie jak urząd będzie pracował czy poza nim także ? Czy tylko w dni robocze czy może w weekendy też można ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6

Praca co do zasady odbywać się będzie w godzinach urzędowania Zamawiającego (od 7:00 do 15:00). Prowadzenie robót po tych godzinach będzie konieczne w pomieszczeniach, w których nie można zakłócać pracy pracownikom – w szczególności w pomieszczeniach Sali Obsługi Klientów w budynku Oddziału w Toruniu.

PYTANIE 7

„Droga instalacji ma być jak najkrótsza, najłatwiejsza czy jest ustalona jakaś trasa ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7

W budynku Oddziału w Toruniu droga instalacji będzie biegła bez użycia kanałów PCV - w suficie podwieszonym w ciągu komunikacyjnym. Trasy będą do uzgodnienia z użytkownikiem możliwie krótkie bez zbędnych odcinków instalacji.

PYTANIE 8

„Czy podgląd kamer ma być zdalny czy tylko na monitorze w portierni ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 8

Bieżący podgląd kamer tylko w portierni. Możliwość odczytu zapisów w portierni dla administratora po ustanowieniu zabezpieczenia.

PYTANIE 9

„W razie potrzeby obejrzenia przeszłego nagrania wykonawca jest wzywany aby sam to zrobił czy będzie jakaś osoba ogarniająca taką sprawę ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 9

Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem odbioru końcowego zamówienia, przeszkolić dwie wyznaczone przez Zamawiającego osoby (pracowników Zamawiającego) w zakresie przeglądania/odczytów nagrań.

PYTANIE 10

„W jakich przypadkach wykonawca będzie wzywany na naprawy gwarancyjne? Zanik wizji na monitorze ?Czy jakieś inne warianty ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 10

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych będą dotyczyły przypadków niesprawności działania wybudowanej sieci oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, z wyłączeniem istniejących przenoszonych rejestratorów.

PYTANIE 11

„Kiedy byśmy się mogli umówić na wizję lokalną ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 11

Według potrzeby Wykonawcy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu godzin z przedstawicielem Zamawiającego (tel. 56 610 94 65 lub 56 610 93 70 lub 502 007 765).

PYTANIE 12

„Gdzie jest piwnica między budynkiem A i B w Grudziądzu ? Jaka jest odległość między ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 12

Piwnica między budynkiem A i B w Inspektoracie w Grudziądzu jest pod podwórzem. Odległość między budynkami A i B to ok. 11 m. Wynika to z załączonego planu sytuacyjnego.

PYTANIE 13

„Czy portiernia w budynku w Toruniu jest pomieszczeniem na planie numer 30 ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 13

Portiernia jest na froncie budynku Oddziału w Toruniu na prawo od osi „D”

PYTANIE 14

„Czy portiernia w Grudziądzu znajduje się w całym budynku B ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 14

Portiernia w budynku Inspektoratu w Grudziądzu na ulicy Wybickiego 30 znajduje się na końcu budynku „C” po przeciwnej stronie od budynku „B”.

PYTANIE 15

„Jakiej kategorii ma być użyty przewód UTP?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 15

Przewód UTP - kat. 5.

PYTANIE 16

„Czy do portierni jest doprowadzony sieć LAN ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 16

Pytanie jest ma związku z przedmiotem zamówienia.

PYTANIE 17

„Co jeśli system ulegnie awarii poprzez czynniki zewnętrzne (wandalizm, gryzonie) kto wtedy ponosi koszty naprawy ?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 17

Zamawiający systematycznie przeprowadza deratyzacje obiektów i nie stwierdza się obecności gryzoni a okablowanie prowadzone ma być w kanałach ochronnych i na odpowiedniej wysokości. Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez gryzonie czy akty wandalizmu.