

480000/271/2/2018-ZAP

**Wszyscy Wykonawcy**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i montaż agregatu wody lodowej - O/ZUS ul. Szczęść Boże 18*

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrze, stosownie do art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1:**

*„Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat dla personelu kategorii I wydany w 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:*

- 1. sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz*
- 2. b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła?”.*

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający przy ustalaniu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. „co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat dla personelu kategorii I wydany zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (...)” zacytował pełną treść zapisów

wynikającą z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2017r. poz. 2402), w tym również dotyczącą „agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach”. W związku z powyższym w postępowaniu na zakup i montaż agregatu wody lodowej wystarczającym jest posiadanie przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia kwalifikacji do wykonywania czynności wskazanych przez Wykonawcę w zapytaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie warunki w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, które muszą spełnić Wykonawcy, opisano w Rozdziale V, pkt 1, ppkt 1.2 lit. b) SIWZ.

DYREKTOR  
Ewa Brożek