

Oddział w Tarnowie

znak sprawy: 570000/271/1/1/2018-ZAP

**Do Wykonawców****Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż dźwigu dla O/ZUS w Tarnowie (33 – 100), ul. Kościuszki 32”, nr postępowania: 570000/271/1/2018 – ZAP.

Zamawiający Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, otrzymał od Wykonawców poniższe zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazując na Rozdział VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszym przekazuje odpowiedzi.

Pytanie nr 1

P: Czy należy wymienić całość linii zasilającej windy na nową – 5 – przewodową?

O: Tak, nowa instalacja ma być wykonana jako 5-cio przewodowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 2


P: Czy Zamawiający zapewnia łączność za pomocą linii analogowej – posiada umowę abonencką z Operatorem telefonii?

O: Zamawiający posiada umowę z operatorem telefonii i zapewni numer telefonu, dokona również wpięcia przewodu telefonicznego w serwerowni.

Pytanie nr 3

P: Czy w zakresie Oferenta oprócz dociągnięcia przewodu P 4x0,5, ok. 50 m z pomieszczenia serwerowni do maszynowni dźwigu są jeszcze jakieś inne czynności?

O: Tak – zgodnie z SIWZ. Jeżeli pytanie dotyczy uruchomienia łączności w kabinie to Oferent powinien wykonać wszystkie niezbędne prace w tym celu, tj. okablowanie szybu, odpowiednio wyposażyć kabinę, skonfigurować łącze i zapewnić działanie dźwigu zgodnie z wymaganiami.

SYGN. DOR. ODDZIAŁU  
  
Ewa Skąpska-Wilk