

540000/271/17/2018-ZAP

Wykonawcy/ strona internetowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art.12a ust. 1,2 i 3 i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści poniżej. W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający **dokонуje modyfikacji** Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Inspektoratu ZUS we Wrześni – zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj.”

I. Pytanie:

W związku z pojawieniem się odpowiedzi w dniu 20.07.2018 dotyczącej konieczności rozbudowy centrali SSP o dodatkowe moduły przekaźnikowe, informujemy, że po uzyskaniu odpowiedzi od producenta systemu SSP nie ma możliwości wykonania podłączenia przejść KD, ponieważ moduły do centrali zostały wycofane z produkcji. Prosimy o odstąpienie od w/w wymogu, bądź zaproponowanie innego rozwiązania.

Odpowiedź:

W związku z wycofaniem z produkcji modułów przekaźnikowych do centrali Aritech FP604 Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie - należy wykonać okablowanie od przejść kontrolowanych do centrali przeciwpożarowej i pozostawienie zapasu przewodów przy centrali. Przewody te zostaną podłączone do centrali w terminie późniejszym podczas realizacji przez Zamawiającego modernizacji systemu sygnalizacji pożaru.

II. Modyfikacja

Zmianie ulegają następujące zapisy:

Zmiana nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ

W pkt 4 dodaje się:

- g) wykonanie okablowania od przejść kontrolowanych do centrali przeciwpożarowej i pozostawienie zapasu przewodów przy centrali.

Zmiana nr 2:

Program funkcjonalno-użytkowy

W pkt 4

Po zdaniu: Przejścia kontrolowane powinny być podłączone do centrali przeciwpożarowej w taki sposób, że w przypadku wystąpienia pożaru zostaną odblokowane.

Dodaje się: W tym celu Wykonawca poprowadzi okablowanie od przejść kontrolowanych do centrali przeciwpożarowej i pozostawi zapasu przewodów przy centrali.

Zmiana nr 3:

Zamawiający na podstawie art.12a ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia **31.07.2018 r. do godz.11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **31.07.2018 r. o godz. 11:15**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmiany zostają wprowadzone w następującej treści SIWZ:

Jest:

ROZDZIAŁ XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert wyznaczono do dnia **27-07-2018 r. do godz. 11:00.**
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **27-07-2018 r., o godz. 11:15**, w siedzibie Zamawiającego – ul. Starołęcka 31, budynek B, piętro III, **pokój nr 335.**

Zapis po zmianie:

ROZDZIAŁ XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert wyznaczono do dnia **31-07-2018 r. do godz. 11:00.**
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **31-07-2018 r., o godz. 11:15**, w siedzibie Zamawiającego – ul. Starołęcka 31, budynek B, piętro III, **pokój nr 335.**

Od momentu publikacji modyfikacji treści SIWZ Zamawiający jak i Wykonawca są związani jej treścią.

Sporządził
Marek Żurek tel. 61 874 53 00

DYREKTOR

Mirosław Drjański