



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

020000/271/8/2018-ZAP-8

Bielsko-Biała, 02 sierpnia 2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI
na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na modernizację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku Oddziału ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a.

Znak sprawy 020000/271/8/2018-ZAP-8

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej (Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę w dniu 01.08.2018 r. Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Czy zgodnie z zapisami umowy (§3 pkt 3), Zamawiający będzie wymagał przedstawienia protokołu z utylizacji czujek jonizacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami, w tym utylizacji czujek jonizacyjnych.

Z poważaniem

DYREKTOR ODDZIAŁU

Marek Magiera

Sporządziła:
02.08.2018 r.
Edyta Czernek

Główny Specjalista

02.08.2018

Joanna Szwał
ul. Krasińskiego 34, 36
43-300 Bielsko-Biała

www.zus.pl
e-mail: cot@zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej
tel. 22 560 16 00