

**Zakup i montaż drzwi automatycznych w budynku Inspektoratu ZUS w Pucku
i w budynku Inspektoratu ZUS w Kościerzynie oraz siłownika do drzwi
w budynku Inspektoratu ZUS w Gdańsku Wrzeszczu**

znak postępowania: 100000/273/2/2019-ZAP

Pytania i odpowiedzi do Zapytania publicznego

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że na ww. zamówienie wpłynęły następujące zapytania:

1. Pytania dotyczące: zakup i montażem drzwi wejściowych zewnętrznych w I/ZUS w Pucku.

1. Jaki jest wymiar otworu w świetle muru. W zapytaniu podano tylko wielkość istniejącego otworu drzwiowego. Ze zdjęć wynika że drzwi mają być osadzone w witrynie.
2. Jaka jest odległość od drzwi automatycznych do centrali ppoż do której ma nastąpić podłączenie drzwi i jaką techniką ma być położony przewód (w listwie czy podtynkowo).
3. Proszę o potwierdzenie że centrala ppoż UTC Fire&Sekuriete X 10 już jest zainstalowana i nie jest przedmiotem przetargu.

Odp.

Ad 1. Wymiary zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1

Ad 2. Odległość od drzwi automatycznych do centrali ppoż. wynosi około 13 m. Przewód położony w listwie.

Ad 3. Centrala jest zainstalowana i nie jest przedmiotem zapytania publicznego.

2. Pytania dotyczące: zakup i montaż siłownika drzwi zewnętrzne zew. I/ZUS Gdańsk Wrzeszcz.

1. Czy oferta ma obejmować podłączenie siłownika do centrali ppoż, jeżeli tak:
2. Jaka jest odległość od drzwi automatycznych do centrali ppoż do której ma nastąpić podłączenie drzwi i jaką techniką ma być położony przewód (w listwie czy podtynkowo).
3. Proszę o potwierdzenie że centrala ppoż Autonica BS 410 już jest zainstalowana i nie jest przedmiotem przetargu.

Odp.

Ad 1. Tak

Ad 2. Odległość od drzwi automatycznych do centrali ppoż. wynosi około 8 m. Przewód położony w listwie.

Ad 3. Centrala jest zainstalowana i nie jest przedmiotem zapytania publicznego.

3. Pytania dotyczące: zakup i montaż drzwi wewnętrzne zew. I/ZUS Kościerzyna.

1. Jaka jest odległość od drzwi automatycznych do centrali ppoż do której ma nastąpić podłączenie drzwi i jaką techniką ma być położony przewód (w listwie czy pod tynkowo)
2. Proszę o potwierdzenie że centrala ppoż Autonica BS 410 już jest zainstalowana i nie jest przedmiotem przetargu.

Odp.

Ad 1. Odległość od drzwi automatycznych do centrali ppoż. wynosi około 5 m. Przewód położony w listwie.

Ad 2. Centrala jest zainstalowana i nie jest przedmiotem zapytania publicznego.

Pytanie dotyczy: Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem producenta automatyki drzwiowej **Erreka Automatic Doors** (dokument autoryzacyjny znajduje się w załączniku). Ich napędy cieszą się pozytywną opinią wśród klientów. Są niezawodne i bezawaryjne. Dlatego też chcieliby złożyć ofertę na montaż automatyki Erreka, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę.

Odp. W odpowiedzi na poniższe zapytanie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia listy typów napędów do zastosowania w drzwiach automatycznych budynków ZUS. Jest to podyktowane tym, że tylko wymienione w opisie typy tj. ESCO, GEZE, TORMAX, DORMA, RECORD, są obecnie zamontowane w zarządzanych przez O/Gdańsk budynkach. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w przyszłości kompleksowej umowy na konserwację wszystkich drzwi, więc niekorzystne dla Zamawiającego byłoby wprowadzenie do obiektów ZUS kolejnych, innych typów napędów.

DYREKTOR ODDZIAŁU


Aneta Pawłowska