

540000/273/04/2019-ZAP

Wykonawcy, strona internetowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu informuje, że do prowadzącego postępowanie w formie *Zapytania publicznego* na:

**„Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów II Oddziału ZUS w Poznaniu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (kontrola jednoroczne zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 oraz kontrole pięcioletnie zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)”**

w dniu 12 lutego br. wpłynęły **pytania** o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** *Specyfikacja warunków zamówienia narzuca wymóg wykonywania przeglądów w godzinach od 8 do 14 bez zakłócania pracy obiektu. Jednocześnie wymagają Państwo obowiązek sprawdzenia zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu co zakłóci prace obiektu ponieważ spowoduje wywołania alarmu i ewakuację osób przebywających w obiekcie. Proszę o informację jak ma wyglądać organizacja prac przeglądowych, biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości.*

**Odpowiedź 1:** Uzgodnione wcześniej z kierownictwem Oddziału/Inspektoratu kilkuminutowe wyłączenie prądu w obiekcie nie zakłóci pracy.

**Pytanie nr 2:** *Zgodnie z harmonogramem przeglądów planowane jest dokonanie przeglądu dwóch budynków jednocześnie zlokalizowanych w oddalonych od siebie miejscach. Czy Państwo zakładają prowadzenie jednocześnie dwóch przeglądów dla każdego z budynków osobno? W związku z czym należy przewidzieć zespół inspektorów dla każdego z budynków osobno.*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zakłada prowadzenia dwóch przeglądów jednocześnie, tylko jednego dnia kolejno, w godzinach od 8-14. Konieczności planowania zespołów inspektorów pozostaje w kwestii organizacji pracy Wykonawcy.

**Pytanie nr 3:** *Dla obiektów wymagających wykonania przeglądu pięcioletniego specyfikacja narzuca obowiązek wykonania przeglądu instalacji elektrycznych wraz z pomiarami. Przyjęty w harmonogramie tylko jeden dzień na wykonanie przeglądu instalacji może być nie wystarczający czy dopuszczają Państwo możliwość dokończenia pomiarów w dniu następnym?*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza dokończenie pomiarów elektrycznych w dniu następnym (roboczym).

**Pytanie nr 4:** *Konieczność wykonania pomiarów instalacji elektrycznej może zdezorganizować prace obiektu. Czy dopuszczają Państwo możliwość wykonania pomiarów poza godzinami pracy obiektu?*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kontroli poza godzinami pracy obiektu.

Od momentu otrzymania wyjaśnień do treści *Zapytania publicznego* Zamawiający i Wykonawcy są związani ich treścią.

Sporządziła: ANETA MALEWSKA

DYREKTOR  
*M. Drjański*  
Miroslaw Drjański