



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Zakup i montaż drzwi automatycznych w budynku Inspektoratu ZUS w Pucku i w budynku Inspektoratu ZUS w Kościerzynie oraz siłownika do drzwi w budynku Inspektoratu ZUS w Gdańsku Wrzeszczu


znak postępowania: 100000/273/2/2019-ZAP

Pytania i odpowiedzi do Zapytania publicznego

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że na ww. zamówienie wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o doprecyzowanie czy drzwi dla ZUS Puck mają być wyposażone w zamek rolkowy (taki zamek stosuje się w drzwiach przemykowych) – pkt 1 ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamek rolkowy dla drzwi automatycznych przesuwanych nie będzie spełniał żadnej funkcji.
Ad. 1 Drzwi automatyczne w I/Puck nie muszą być wyposażone w zamek rolkowy, powinny mieć wmontowaną wkładkę cylindryczną.
2. Proszę o doprecyzowanie szklenia w drzwiach przesuwanych zewnątrznych dla drzwi ZUS Puck, czy mają mieć szkło bezpieczne, izolowane, zespolone z szybą P4 np. 44.4/10/33.1?
Ad. 2 Tak, mają mieć szklenie bezpieczne, izolowane, zespolone z szybą P4.
3. Proszę o doprecyzowanie szklenia w drzwiach przesuwanych wewnętrznych dla drzwi ZUS Kościerzyna, czy wystarczy szklenie nie izolowane z szybą bezpieczną P4 tzn. 44.4. Drzwi wewnątrz budynku nie wymagają szklenia izolacyjnego, a jedynie bezpiecznego.
Ad. 3 Drzwi wewnętrzne dla I/Kościerzyna powinny być oszklone nieizolowaną szybą bezpieczną.
4. Proszę o informację czy dostęp do centrali p.poż będzie dla Wykonawcy bezkosztowy?
Ad. 4 Nie, będzie kosztem z uwagi na konieczność uzgodnień z firmą wykonującą konserwację centrali. Podłączenie instalacji do istniejącej centrali p.poż. musi być wykonane w porozumieniu z firmą konserwującą system przeciwpożarowy w obiekcie, kosztem i staraniem Wykonawcy. Podłączenie musi być wykonane w sposób nie naruszający funkcjonalności istniejącego systemu monitoringu p.poż. Warunkiem pozytywnego odbioru zadania będzie akceptacja przez przedstawiciela firmy konserwującej wykonanego podłączenia, w formie podpisu na protokole odbioru końcowego. Dane firmy i forma kontaktu zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.
5. Proszę o potwierdzenie, czy zasilanie do automatów będzie doprowadzone dla wszystkich 3 szt. drzwi.
Ad. 5 Istnieje konieczność doprowadzenia zasilania w I/Gdańsk – Wrzeszcz, I/Puck.

DYREKTOR ODDZIAŁU


Renata Pawłowska