



ZAKŁAD  
UBEZPIECZEN  
SPOŁECZNYCH

**Zakup i montaż drzwi automatycznych w budynku Inspektoratu ZUS w Pucku  
i w budynku Inspektoratu ZUS w Kościerzynie oraz siłownika do drzwi  
w budynku Inspektoratu ZUS w Gdańsku Wrzeszczu**

**znak postępowania: 100000/273/2/2019-ZAP**

**Pytania i odpowiedzi do Zapytania publicznego**

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że na ww. zamówienie wpłynęły następujące zapytania:

Drzwi w I/ZUS Puck.

Pyt. 1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia/Informacje dodatkowe, drzwi będą zainstalowane na drodze ewakuacyjnej.

Drzwi automatyczne na drogach ewakuacyjnych nie mogą być wyposażone w zamki mechaniczne.

W Państwa odpowiedzi zawarta jest informacji o wyposażeniu tych drzwi w zamek z wkładką cylindryczną, co jest nie zgodne z w/w standardem i normą PN-EN 16005.

Ad. 1 Drzwi automatyczne powinny posiadać zamek z wkładką cylindryczną z uwagi na funkcję drzwi zewnętrznych.

DYREKTOR ODDZIAŁU

  
Aneta Patrowska