

Legnica, dnia 15 marca 2019 r.

190000/273/4/2019-ZAP

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania publicznego pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w Oddziale ZUS Legnica, Inspektoracie ZUS Lubin, Bolesławiec, Złotoryja oraz w Biurze Terenowym Góra”.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA PUBLICZNEGO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, z dnia 14.03.2019 r. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie

„Piszę w sprawie postępowania 190000/273/4/2019-ZAP. Mam pytanie do opisu przedmiotu zamówienia. Czy w klimatyzatorach musi być czynnik chłodniczy R410a? Czy może być na R32? Pytam ponieważ R410a jest to już stary czynnik chłodniczy i sprzedaż klimatyzacji na ten czynnik chłodniczy jest dozwolony tylko do 2020 roku. Większość producentów wprowadziła w tym roku wyłącznie klimatyzatory na czynnik chłodniczy R32”.

Odpowiedź:


W klimatyzatorach ujętych w postępowaniu może być użyty czynnik chłodniczy R32.

W związku z powyższym wprowadza się modyfikację do treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie parametru czynnika chłodzącego klimatyzatorów.


Pkt 2 ppkt 3 „Parametry techniczne kompletnego urządzenia” otrzymuje nowe brzmienie:
„3) czynnik chłodniczy: R410A lub R32”

Pozostałe zapisy zapytania publicznego pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA


Marcin Dąbrowski

STARSZY INSPEKTOR


Anna Stypuła

GŁÓWNY SPECJALISTA


Grażyna Konopska