

Oddział w Rzeszowie
350000/271/2/2019-ZAP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja węzła ciepłego – O/Rzeszów”. znak sprawy: 350000/271/2/2019-ZAP. Ogłoszenie w BZP nr 527580-N-2019 z dnia 2019-03-21 r

Zamawiający Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie informuje o wpłynięciu w dniu 25 marca 2019 r. od potencjalnych wykonawców pytań o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 i 2215 z późn. zm.) dalej upzp poniżej zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Proszę o szczegółową informację czy węzeł kompaktowy w w/w zadaniu musi być zakupiony jako całość czy możemy wykonać go bezpośrednio na budowie zgodnie ze schematem i urządzeniami zgodnymi z dokumentacją. Czy węzeł ma posiadać znak CE jako jedno urządzenie? Pytamy, ponieważ nasz węzeł będzie taki sam jak zakupiony w fabryce z jednym wyjątkiem , że będzie złożony przez nas a nie przez firmę produkującą węzły. Wszystkie urządzenia posiadają atesty, aprobaty i certyfikaty

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż Wykonawców iż węzeł kompaktowy w w/w zadaniu można wykonać bezpośrednio na budowie zgodnie ze schematem i urządzeniami zgodnymi z dokumentacją. Nie wymaga się aby węzeł ma posiadać znak CE jako jedno urządzenie, natomiast wszystkie urządzenia wchodzące w skład węzła mają posiadać wymagane atesty, aprobaty i certyfikaty