



Oddział w Zielonej Górze

Znak sprawy: 510000/273/06/2019-ZAP

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: **Dostawy i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Żarach ul. Lotników 1a” znak postępowania 510000/273/06/2019-ZAP**

Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1 Wypełnieniem bramek i barier platformy w wersji ze stali nierdzewnej jest szkło bezpieczne przezroczyste, a nie poliwęglan. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie, tj. wypełnienie bramek i barier platformy ze szkła bezpiecznego przezroczystego.

Pytanie nr 2 Czy Wykonawca do oferty ma doliczyć koszt konserwacji urządzenia w okresie gwarancji (24 miesiące)?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada obowiązującą umowę na serwis i konserwację wszystkich urządzeń dźwigowych podległych Oddziałowi ZUS Zielona Góra. W momencie oddania do użytkowania zamontowanego nowego urządzenia serwis i konserwacja będzie po stronie wykonawcy obowiązującej umowy serwisowej. W momencie wystąpienia awarii/usterki urządzenia w okresie udzielonej gwarancji – naprawę/wymianę zobowiązany będzie wykonawca dostawy. Zgodnie z zapisami wzoru umowy w §4 ust.3 oraz pkt 4 ppkt 4.13 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR ODDZIAŁU
w Zielonej Górze
Roman Śniedziewski

Inspektor
mgr Anna Szlachetka