



Białystok, dn. 17 kwietnia 2019 r.

Znak pisma: 010000/271/4/1/2019/ZAP

Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Wymiana dźwigu wraz z pogłębieniem szybu w Inspektoracie ZUS w Łomży oraz wymiana dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS w Augustowie; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie Zamawiającego www.zus.pl oraz w BZP nr 534481-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy niniejszym dokonuje zmiany w treści SIWZ:

Wniosek Wykonawcy

W treści SIWZ charakterystyka techniczna dźwigów osobowego znajduje się wymóg zastosowania dźwigu z napędem hydraulicznym. Wnosimy o możliwość zastosowania napędu elektrycznego bez reduktorowego - silnik asynchroniczny bez magnesów trwałych z falownikiem.

Uzasadnienie:

W wyniku zastosowania napędu elektrycznego bezreduktorowego - silnik asynchroniczny bez magnesów trwałych z falownikiem oszczędzamy więcej przestrzeni, niż w konwencjonalnych napędach. Napęd jest mały, lekki o wysokich parametrach. Urządzenie jest zainstalowane bezpośrednio w nadszybiu, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń. Napęd zatrzymuje kabinę precyzyjnie. Podłoga kabiny ustawia się równo z poziomem przystanku, tak że pasażerowie mogą bezpiecznie wychodzić i wchodzić. Napęd jest przyjazny dla środowiska, obniża zużycie energii i jest bardzo cichy.

W praktyce oznacza to większy komfort. Wobec powyższych argumentów zgodnie z wymaganiami SIWZ, zostają zachowane odpowiednie i równoważne parametry techniczne dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia.

Zamawiający biorąc pod uwagę argumentację Wykonawcy, dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej polegającej na możliwości zastosowania napędu elektrycznego zarówno w części I jak i w części II zadania.

Warunkiem jest zachowanie wszystkich parametrów funkcjonalno-użytkowych dla dźwigu po wymianie, określonych w PFU oraz Projekcie Budowlanym będących załącznikami do SIWZ, z uwzględnieniem poniższych uwag:

- 1) dźwigi należy zbudować z wykorzystaniem lub bez wykorzystania pomieszczeń istniejących maszynowni dźwigowych (do decyzji Wykonawcy),
- 2) rodzaj napędu: elektryczny, bezszczotkowy, bezprzekładniowy, regulowany falownikiem,
- 3) zastosowanie ogranicznika prędkości dwukierunkowego działania,

- 4) system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń,
- 5) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie przeróbki w instalacji elektrycznej, związane ze zmianą rodzaju napędu windy.

Zamawiający informuje, iż dokonana zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Termin składania ofert ulega zmianie na **7 maja 2019 roku godz.11.00, termin otwarcia ofert 7 maja 2019 roku godz.11.15.**

Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.



DYREKTOR

Józef Włodarczyk