

210000/271/3/2019-ZAP  
UNP 2019- 00343196

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ**

**Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi.**

Informuję, że wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu i udzielam wyjaśnień następującej treści<sup>1</sup>:

**Pytanie 1**

*Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przetargu nr sprawy 210000/271/3/2019-ZAP "Remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi":*

*1. Posadzki.*

*Zamawiający podaje w Opisie Technicznym m.in. następujące parametry techniczne, które musi spełnić zastosowana wykładzina podłogowa:*

- homogeniczna (jednowarstwowa) wykładzina winylowa*
- grubość całkowita - min. 2 mm (korytarze i holi) i min. 2,5 mm (pokoje biurowe)*
- właściwości antypoślizgowe -  $R > 10$ .*

*Według naszego rozeznania rynku wykładzin nie istnieje wykładzina jednowarstwowa o grubości min. 2,5 mm i właściwościach antypoślizgowych*

*$R > 10$  (czyli  $R = 11$ ). Jest tak dlatego, że grubość wykładziny min. 2,5 mm*

*jest przypisana w ogromnej większości do wykładzin heterogenicznych (wielowarstwowych), a ponadto parametr antypoślizgowości  $R = 11$  jest przypisany do bardzo wąskiej grupy wykładzin specjalistycznych.*

*Natomiast w przedmiarze robót w pozycjach 24 i 84 opisanych jako "Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywnięciem na ściany 12 cm" jest podana wykładzina "Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,5 mm", która jest wykładziną heterogeniczną nie występującą w podanej grubości i nie posiadającą parametru  $R = 11$ .*

*Prosimy o wyjaśnienie powyższych niejasności.*

---

<sup>1</sup> Art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

### **Odpowiedź**

**Zamawiający zmienia** zapis na str. 3 i 4 Opisu technicznego (IV część SIWZ) w zakresie opisu posadzki (wykładziny) i tak:

Posadzki na korytarzach i holach muszą spełniać następujące parametry techniczne:

- właściwości antypoślizgowe –  $R \geq 9$ ,  $\mu \geq 0,3$
- odporność na ścieranie - grupa P lub T

Posadzki w pokojach biurowych muszą spełniać następujące parametry techniczne:

- grubość całkowita – min. 2 mm
- właściwości antypoślizgowe –  $R \geq 9$ ,  $\mu \geq 0,3$
- odporność na ścieranie - grupa P lub T

Jednocześnie nie modyfikuje się przedmiaru w tym zakresie z uwagi na przyjęty rodzaj wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe) i pomocniczą funkcję jaką ma w takim przypadku przedmiar.

### **Pytanie 2**

*Prosimy również o odpowiedź na pytanie: czy należy różnicować grubości wykładzin na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych?*

### **Odpowiedź**

W związku ze zmianą zapisów Opisu technicznego (odpowiedź na pytanie 1) nie należy różnicować grubości wykładziny na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu **pozostaje bez zmian i upływa 31.05.2019 r. o godz. 12:00.**

DYREKTOR  
*Romana Mierzejewska*