



Białystok, dn. 21. maja 2019 r.

Znak pisma 010000/271/7/1/2019/ZAP

Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont pokoi w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku oraz remont pokoi i muru oporowego w Inspektoracie ZUS w Suwałkach; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie Zamawiającego www.zus.pl oraz w BZP nr 546020-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), w związku z ujawnieniem nieścisłości w przedmiarze robót będących przedmiotem zamówienia w części II: *Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych w budynku Inspektoratu ZUS w Suwałkach oraz uzupełnienie odspojonych płytek klinkierowych na murze oporowym wokół budynku Inspektoratu ZUS w Suwałkach*, niniejszym postanawia:

1) W Przedmiarze robót - część II - Bud. Inspektoratu Suwałki będącym załącznikiem do SIWZ:

a. w poz. 4.2:

| | |
|--------------|---|
| ➤ wykreślić: | KNNR 3/0605-4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie – 329,05 m ² |
| ➤ wpisać: | – KNNR 3/0605-4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie – 91,29 m ² , – KNR-2-02/1503-02 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania – ściany – 237,76 m ² |

b. w poz. 6.2:

| | |
|--------------|---|
| ➤ wykreślić: | KNNR 3/0605-4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie – 376,50 m ² |
| ➤ wpisać: | – KNNR 3/0605-4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie – 58,56 m ² , – KNR-2-02/1503-02 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania – ściany – 317,94 m ² |

2) w STWiOR - część II - bud. Inspektoratu Suwałki będącej załącznikiem do SIWZ dopisać:

a. w rozdziale ST – 00 Część ogólna, w punkcie 1.3 Zakres robót objętych zamówieniem, podpunkt:

- „malowanie 2 x farbą olejną ścian ciągów komunikacyjnych w kolorze (Ral 1013 lub 9001), farbą matową bezzapachową odporną na zmywanie i szorowanie oraz na substancje chemiczne”;
- b. w rozdziale *ST- 01 Roboty malarskie*, w punkcie 1.2. *Zakres stosowania specyfikacji*, podpunkt „d”:
- „d. malowanie 2 x farbą olejną ścian ciągów komunikacyjnych w kolorze (Ral 1013 lub 9001), farbą matową bezzapachową odporną na zmywanie i szorowanie oraz na substancje chemiczne”;
- c. w rozdziale *ST- 01 Roboty malarskie*, w punkcie 3. *Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych*, podpunkt „d”:
- „d. farba olejna matowa bezzapachowa do wymalowań wewnętrznych odporna na zmywanie i szorowanie oraz na substancje chemiczne:
- wygląd powłoki: matowa,
 - zawartość LZO: 300g/l ,
 - spełniająca wymagania dla pomieszczeń użyteczności publicznej,
 - trudno zapalna powłoka- klasa palności D-s1,d0”.

Zamawiający informuje, iż udzielone zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

DYREKTOR

Maciej Kroszewski

