

Dotyczy: postępowania na przegląd instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Centrali ZUS znak postępowania: 8000272292

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFRTOWEGO

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania publicznego, które wpłynęły w ww. postępowaniu.

Pytanie 1:

Proszę o objaśnienie poniższego zapisu z zakresu przeglądu systemów gaszeniowych:

- *weryfikacja i aktualizacja dokumentacji dotyczącej urządzeń oraz systemów, w tym Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „weryfikacja i aktualizacja dokumentacji dotyczącej urządzeń oraz systemów, w tym Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej” należy rozumieć dokonanie sprawdzenia dokumentacji eksploatacyjnej systemów oraz jeśli zajdzie taka potrzeba naniesienie niezbędnych aktualizacji.

Pytanie 2:

Po za tym jest zapis w zakresie systemu SSP :

- *czyszczenie czujek.*

Domyślam się, że chodzi o czyszczenie czujek tylko zabrudzonych nie wszystkich jakie są zainstalowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że czyszczenie dotyczy tylko czujek ewentualnie zabrudzonych.

Dyrektor
Departamentu Administracyjnego
Jolanta Lasota