

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

260000/271/12/2019-ZAP

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b - zwany dalej zamawiającym, prowadzący w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościelna 18”, udziela następujących wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt. 02. „Proszę o udostępnienie następujących informacji dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej w celu przygotowania wyceny:

- współczynnik przenikania ciepła dla okien oraz kolor okien (jednostronny, dwustronny)?
- współczynnik przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej?
- kolor dla stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej (jednostronny, dwustronny)?
- przeszklenie- dla stolarki aluminiowej- czy po całości czy do połowy?
- szyba bezpieczna- jakiej klasy bezpieczeństwa?
- stolarka aluminiowa wewnętrzna oraz zewnętrzna wyposażona w samozamykacze?”

Odp. W zakresie określonym treścią pytania, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- „tiret” pierwszy pytania: współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych, kolor biały obustronny,
- „tiret” drugi pytania: współczynnik przenikania ciepła zastosować nie gorszy niż 1.1 W/m²K,
- „tiret” trzeci pytania: kolor stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej należy dostosować do istniejącej stolarki drzwiowej; wykonawca jest zobowiązany przed montażem przedstawić paletę kolorystyczną (do zatwierdzenia zamawiającemu),
- „tiret” czwarty pytania: drzwi przeszkłone po całości w ramie aluminiowej,
- „tiret” piąty pytania: szkło bezpieczne klasy P2,
- „tiret” szósty piąty: na rys nr 8 - Rzut parteru- projekt (str. nr 24) - wskazane są drzwi wyposażone w samozamykacze.

Ponieważ udzielone wyjaśnienia, dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zarówno termin składania, jak również termin otwarcia ofert - nie ulegają (odpowiednio) przedłużeniu oraz przesunięciu.