

Oddział we Wrocławiu
Nr wniosku 8000279310**Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: postępowania na zakup artykułów elektrycznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (*dalej: Zamawiający*) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania publicznego. Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:**dotyczy pkt.5 zapytania publicznego**

Proszę o wyjaśnienie 5 punktu zapytania ofertowego ,czyli kryterium oceny oferty. Jeśli wybór oferty dokonywany będzie wg. najniższej ceny jednostkowej brutto, to której ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona wyboru oferty w zakresie każdej pozycji asortymentowej (od 1 do 23)według najniższej ceny jednostkowej brutto.

Pytanie 2:**dotyczy poz. 16,17,18,21,22 przedmiotu zamówienia**

Proszę o informację do poz.16,17,18,21,22 wg. formularza ofertowego, czy dopuszczalna jest tolerancja wymiarów ? Jeśli tak to jaka, jeśli nie to dlaczego ?

Odpowiedź:

W przypadku poz.16,17,18 zamawiający dopuszcza tolerancję max. 2 mm

W przypadku poz. 21 i 22 zamawiający dopuszcza tolerancje max. 1 mm

Pytanie 3:**dotyczy poz. 16,17,21 przedmiotu zamówienia**

Czy zamawiający dopuszcza kanał elektroinstalacyjny o wymiarach 20 x 10mm ?

Czy zamawiający dopuszcza kanał elektroinstalacyjny o wymiarach 25 x 15mm ?

Czy zamawiający dopuszcza opaskę zaciskową o wymiarach dług.200 mmm szer. 3,5 mm ?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza asortyment będący przedmiotem zapytania.

Udzielone wyjaśnienia treści Zamówienia publicznego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Osoby do kontaktu:

Dariusz Sochacki, tel. 71 36-06-421, adres e-mail: Dariusz.Sochacki@zus.pl

Z-ca Dyrektora


Andrzej Paradowski