



Zatwierdziła
Zastępczyni Dyrektora Oddziału ZUS w Toruniu

DO WYKONAWCÓW

Nazwa zamówienia: **Zakup odbojnic ściennych II**

Oznaczenie sprawy: **560000/273/37/2019/ZAP**

WYJAŚNIENIE I

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu (Zamawiający) udziela wyjaśnień¹ w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.09.2019 r.

Pytanie: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów o klasyfikacji w zakresie emisji dymu S3?

Wg opisu przedmiotu zamówienia w pkt 5 Zamawiający wymaga klasy S2.”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany wymaganej klasy (S2) w zakresie emisji dymu.

¹ Działając zgodnie z pkt. 7.5 „Zapytania publicznego”.