



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

II Oddział w Poznaniu

Poznań, 1 października 2019 r.



ZGŁOŚ
NADUŻYCIE!

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl

540000/273/33/2019-ZAP

**Strona internetowa;
Wykonawcy**

Odpowiedź na pytanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu, informuje, że do postępowania prowadzonego w formie Zapytania publicznego na „**Wymianę pionów zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku A II Oddziału ZUS w Poznaniu**” wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

„W naszej opinii materiał rurociągów wskazany w dokumentacji, jakim jest polipropylen, nie daje możliwości uzyskania odpowiednio wysokiej jakości robót. Proszę o informację czy dopuszczają Państwo zamianę materiału na inny o zgodnych parametrach technicznych. Proponujemy zastosowanie rur wielowarstwowych PEx/Al/PE prod. Frankische, które pozwalają uzyskać bardzo wysoki stopień szczelności instalacji, a przede wszystkim wieloletniej bezawaryjnej pracy instalacji.”

Odpowiedź:

Dopuszczamy zastosowanie wskazanych materiałów, pod warunkiem spełnienia przez nie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

DYREKTOR

Miroslaw Drajński

Sporządziła:
Agnieszka Wiśniewska tel. 61 874 53 00