

Oddział w Płocku

Płock, 18.10.2019 r.

280000/273/23/2019-ZAP
UNP 2019-00717012

Wszyscy Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku zawiadamia na podstawie punktu 7.9 Zapytania publicznego z dnia 15.10.2019 r, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : **zakup i montaż 7 sztuk klimatyzatorów budynku O/ZUS w Płocku** najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożył Wykonawca: **Clima Hit Sp. z o. o. Sp. k., ul. Chabrowa 31a, 09-402 Płock** za kwotę **31 488,00 zł.**

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta jest zgodna z Zapytaniem publicznym z dnia 15.10.2019r. oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, tj. ceny **spośród wszystkich ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące oferty:

LP	Numer oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres (siedziba) wykonawcy	KRYTERIA
		Cena oferty – 100 %
1	Oferta nr 1 Delta ul. Warszawska 4 87-100 Toruń	Oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty – oferta złożona elektronicznie nie została zaszyfrowana hasłem

2	Oferta nr 2 KLIMI Michał Buratkowski ul. Klaudyńska 5 lik.7 05-080-Klaudyn	*oferta odrzucona - Klimatyzatory nie spełniają wymogów Zamawiającego
3	Oferta nr 3 Clima Hit Sp. z o. o. Sp. k. ul. Chabrowa 31a 09-402 Płock	31 488,00 zł – 100 pkt
4	Oferta nr 4 ECEPLUS ul.1-go maja 38D 05-079 Okuniew	*oferta odrzucona- Klimatyzatory nie spełniają wymogów Zamawiającego
5	Oferta nr 5 CLIM-TEAM Przejazd 16 95-070 Aleksandrów Łódzki	41 979,90 zł – 75 pkt
6	Oferta nr 6 NT Nieścierenko Tadeusz ul. Grota Roweckiego 16 09-402 Płock	Oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty – oferta złożona w sposób niezgodny z Zapytaniem ofertowym.
7	Oferta nr 7 Elektromechanika Chłodnicza Jarosław Chyliński ul. Nowy Rynek 1 paw.19 09-400 Płock	41 352,60 zł – 76 pkt

** zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki od nr 1 do nr 7 dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia.*

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z-ca DYREKTORA
Zbigniew Pawelec