



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH



LAT
ZAKŁADU
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Oddział w Koszalinie

Koszalin, 6 grudnia 2019 r.

Numer postępowania: 170000/271/61/2019-ZAP

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania pn. „Wymiana stolarki drzwiowej na automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie przy ul. Fałata 30”

Szanowni Państwo,

Zamawiający udziela odpowiedzi [1] na pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby drzwi D1W i D2W wykonać jako drzwi aluminiowe zachowując pozostałe wymagania SIWZ odnoszące się do parametrów tych drzwi w tym w szczególności do klasy ppoż EI 30 i EI 60 dymoszczelnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w drzwi w konstrukcji aluminiowej przy zachowaniu wymienionych w specyfikacji parametrów, w tym parametrów ochrony p.poz.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z up. DYREKTORA ODDZIAŁU
Z-ca DYREKTORA
I. Majchrzak
mgr inż. Ireneusz Majchrzak

[1] art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843).