



Oddział w Szczecinie

Znak pisma 390000/271/494 /ZAP/2019

www.zus.pl  
wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie”, znak postępowania ZP/32/ZAP/ADG/2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przekazuje pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu i udziela odpowiedzi:

Pytanie

Czy dysponujecie Państwo zestawieniem filtrów wchodzących do central wentylacyjnych?

**Odpowiedź:**

Tak, poniżej zestawienie filtrów – jednak ze względu na możliwe błędy w zestawieniu przed wymianą filtrów wskazana jest weryfikacja.

**ZUS Citroena**

592x592x620 (G4) 6K – 20sztuk

440x515x370 (G4) 4K – 5 sztuki

287x592x620 (G4) 3K – 2 sztuki

440x515x370 (G4) 6K – 3 sztuki

**ZUS Matejki**

590x590x550 (G4) 4k – 13 sztuk

285x590x550 (G4) 2k – 6 sztuk

Fizelina z metra ok 12 m2

**ZUS LUBIN**

578x300x50 (G4) kasetowy – 1 szt.

748x495x50 (G4) kasetowy – 1 szt.

**ZUS Myślibórz**

266x640x280 G4 2K – 1 szt.

**ZUS Gryfice**

285x130x46 F7 kasetonowy –2 szt.

Pytanie

Czy koszt za wizytę awaryjną powinien zostać wliczony do ceny za przegląd urządzeń?

**Odpowiedź:**

Tak koszty pogotowia awaryjnego, wizyt awaryjnych, napraw, dojazdów, robocizny powinny być wliczone do ceny za przeglądy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do 19.12.2019 r. do godz. 12:00. Oferta zaszyfrowana i przesłana wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czp\_szczecin@zus.pl.

STARSZY SPECJALISTA

Joanna Siedlecka

ul. Matejki 22

70-530 Szczecin

STARSZY SPECJALISTA

Ireneusz Tymanowski

DYREKTOR

Artur Zimniak Zalewski

Centrum Obsługi Telefonicznej

tel. 22 560 16 00

www.zus.pl

e-mail: cot@zus.pl