



Chorzów, dnia 20 stycznia 2020 r.

Oddział w Chorzowie

060000/271/4/2019-ZAP

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji oświetleniowej na oprawy typu LED – ZUS O/Chorzów ul. Lwowska 2 i 2a.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie – Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 14, 15, 16 i 17 stycznia 2020 r. w związku z prowadzonym postępowaniem.

**1. PYTANIE NR 1:**

W dokumentacji projektowej zostały narzucone oprawy oświetleniowe konkretnego producenta. W związku z uczciwą konkurencją prosimy o wskazanie tolerancji dla parametrów opraw oświetleniowych w zakresie +/- 10 %.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że oprawy zostały dobrane w celu spełnienia wymagań doświetlenia miejsc pracy wynikających z obowiązujących norm w tym zakresie. Zamawiający nie wskazuje tolerancji dla parametrów opraw oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w pkt 3 Specyfikacja opraw oświetleniowych część opisowa PBW.

**2. PYTANIE NR 2:**

Do sterowanie systemem nadzoru (oświetlenie podstawowe i wawryjne) dobrane zostały konkretne rozwiązania sprzętowe, prosba o udostępnienie informacji o modelach oraz producencie poszczególnych rozwiązań gdyż są one na tyle specyficzne gdyż prawdopodobnie możliwość zrealizowania podanej przez Państwa funkcjonalności możliwe będzie przy użyciu wskazanego producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie podaje modeli i producenta poszczególnych rozwiązań. Na rynku są dostępne rozwiązania różnych producentów.

**3. PYTANIE NR 3:**

Prosimy o podanie parametrów czujników obecności (brak określenia w projekcie i przedmiarze).

**Odpowiedź:**

- Zamawiający podaje parametry czujnika obecności:
- czułość progowa: 10lx - 2000lx
  - zasięg na wprost - 6m
  - zasięg boczny - 10m
  - napięcie znamionowe 230V AC
  - regulowana wartość nastawy czułości.

**4. PYTANIE NR 4:**

W Projekcie Budowlano Wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej w części 1.3 podane są parametry stanu projektowanego np. żywotność 54.000 godzin L90B10, moc oprawy 47 W, strumień świetlny 4900 lm, podanie tak dokładnych parametrów może wskazywać na konkretnego producenta.

Ponadto parametry w pkt 1.3 Specyfikacji Technicznej różnią się od parametrów wskazanych w pkt 3 Specyfikacji Technicznej opraw oświetleniowych, które zapisy są nadrzędne dla Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w pkt 3 Specyfikacja opraw oświetleniowych część opisowa PBW.

**5. PYTANIE NR 5:**

dot. Ogłoszenie nr 638893-N-2019 z dnia 31.12.2019r.: "Modernizacja instalacji oświetleniowej na oprawy typu LED - ZUS O/Chorzów ul. Lwowska 2 i 2a.

Proszę o możliwość wykonania wizji lokalnej na obiekcie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a w celu oględzin pomieszczeń w których planuje się wykonanie modernizacji oświetlenia.

Z uwagi na bliski termin składania ofert który przypada już w dniu 21.01.2020r, proszę aby możliwość wizyty na obiekcie była w niedzielę [19.01]. Godziny jak najbardziej mogą być popołudniowe i dostosujemy się do nich.

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną i nie wnosimy pytań lecz bardzo zależałoby nam na krótkim przeglądzie pomieszczeń w obecności Państwa przedstawiciela. Oczywiście jak najbardziej może być to pracownik ochrony gdyż jak pisałem nie wnosimy innych pytań do zadania i zależy nam jedynie na krótkiej wizji lokalnej pomieszczeń.

**Bardzo proszę o informację zwrotną czy jest taka możliwość.**

**Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie prośby.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 22 stycznia 2020 r. w godz. 09:00 – 10:00.

**6. PYTANIE NR 6:**

Zamawiający w projekcie budowlano-wykonawczym w części „1.3. Stan projektowany” podaje ogólne parametry opraw w tym:

a) trwałością min. 54000 L90B10

b) poziomem strumienia początkowego min 89 po czasie 60 000 h

Proszę o wykreślenie tych parametrów z uwagi na fakt, że część produktów ujętych w obliczeniach nie spełnia tych parametrów np. oprawa D.1 (DWL LED 25W 4000K), C.1 , C.2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w pkt 3 Specyfikacja opraw oświetleniowych część opisowa PBW.

**7. PYTANIE NR 7:**

Proszę o potwierdzenie, że jeśli parametry zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym w części „1.3. Stan projektowany” są różne od parametrów podanych w sekcji „3. Specyfikacja opraw oświetleniowych” to należy przyjąć parametry podane w sekcji „3. Specyfikacja opraw oświetleniowych”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w pkt 3 Specyfikacja opraw oświetleniowych część opisowa PBW.

**8. PYTANIE NR 8:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 060000/271/4/2019-ZAP na modernizację instalacji oświetleniowej na oprawy typu LED – ZUS O/Chorzów ul. Lwowska 2 i 2a do **24.01.2020 r.**

Konieczność wydłużenia terminu wynika z przedłużającego się oczekiwania na uzyskanie ofert od dostawców urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w Informacji dla Wykonawców z dnia 17 stycznia 2020 r., zamieszczonej na stronie internetowej [www.zus.pl](http://www.zus.pl), przedłużył termin składania ofert do dnia 29 stycznia 2020 r. godz. 11:00.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR ODZIAŁU

izabela koczynska

