

Chorzów, dnia 20 stycznia 2020 r.

Oddział w Chorzowie

060000/271/4/2019-ZAP

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji oświetleniowej na oprawy typu LED – ZUS O/Chorzów ul. Lwowska 2 i 2a.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie – Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 16 stycznia 2020 r. w związku z prowadzonym postępowaniem.

1. PYTANIE NR 1:

W Projekcie Budowlano Wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej w zakresie opraw oświetlenia podstawowego jest wpisane że oprawy mają posiadać układ optyczny soczewkowy. Czy Zamawiający dopuści oprawy oświetlenia podstawowego z układem optycznym mikropryzmatycznym, przy zachowaniu strumieni i wydajności wskazanych w Siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza opraw oświetlenia podstawowego z układem optycznym mikropryzmatycznym.


2. PYTANIE NR 2:

W specyfikacji technicznej w pkt 3 specyfikacja techniczna opraw oprawy ewakuacyjne i awaryjne mają posiadać baterię tytanową, czy Zamawiający dopuści akumulator nikielowo-kadmowy lub nikielowo-wodorkowy, standardowy akumulator stosowany w oprawach awaryjnych i ewakuacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza akumulatora nikielowo-kadmowego lub nikielowo-wodorkowego.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR ODZIAŁU

Izabela Kurczyńska