

Szczecin, 02.04.2020

Odpowiedzi na pytania dot. zapytania publicznego

dotyczy postępowania: Montaż rolet zewnętrznych typu refleksol na oknach w budynku Inspektoratu ZUS w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 63. Znak sprawy: **ZP/9/ZAP/ADG/2020**

Pytanie nr 1

W zapytaniu nie wspomniano o sposobie montażu. Na elewacji czy we wnęcie okiennej.

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza montaż do okna (w świetle muru)?

To rozwiązanie w praktyce okaże się lepsze. Zamontowane w ten sposób rolety będą wyglądały dużo lepiej nie zaburzając architektury budynku poniżej zdjęcia przykładowe. Kasetka w której znajduje się tkanina ma 95mm więc prawdopodobnie nie wejdzie w światło szyby. Prowadnice boczne mają ok 30mm więc również zmieszczą się na ramie. W większości budynków rolety screen „refleksyjne” montuje się do ramy okna. Poniżej zdjęcia z przykładami

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza montaż rolet we wnęcie okiennej pod warunkiem nie zaciemniania pomieszczeń przez montowane urządzenia (kasetka rolety, prowadnice).

Pytanie nr 2

Czy rolety mogą być z napędem zasilanym z energii słonecznej, bez konieczności wykonania instalacji elektrycznej, sterowanie pilotem.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza zasilania rolet energią słoneczną, należy wykonać niezbędną instalację elektryczną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

W treści zapytania ilość sztuk **na piętrze** o wymiarze 168 x 160 cm **to 9 szt.**, natomiast na zdjęciu elewacji takich okien jest **8 szt.**

Odpowiedź na pytanie nr 3

Na I piętrze jest 9 szt. okien w rozmiarze 168 x 160 cm zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia, na zdjęciu nie jest widoczne jedno z okien.

Dokument zatwierdzony
przez Dyrektora Oddziału
ZUS w Szczecinie