



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
Oddział we Wrocławiu



ZGŁOŚ
NADUŻYCIE!

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl

470000/271/3/2020-ZAP
UNP 2020-00284643

Wrocław, 12 maja 2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na modernizację SSWiN i CCTV w budynkach II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu oraz Biura Terenowego ZUS w Miliczu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, zwany dalej Zamawiającym informuje, że wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W przetargu został wskazany serwer systemu CCTV oparty o system Windows. Czy wskazany serwer może zostać zastąpiony rejestratorem CCTV?

Pytanie nr 2

W zapytaniu zostały wskazane parametry kamery kopułkowej IP. Jednym z nich jest oświetlacz IR do 50m. Czy jest możliwość zastosowania kamery z oświetlaczem do 40m, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany założeń projektowych, o których mowa w pytaniu nr 1 i nr 2. Przedmiot zamówienia, w zakresie wskazanym w pytaniach należy wykonać zgodnie z projektem.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Osoby do kontaktu:

Beata Skóra, tel. 71 36-06-431, Lesław Pluta, tel. 71 36-06-435
e- mail: zap_wroclaw@zus.pl

DYREKTOR
Oddziału ZUS we Wrocławiu

Piotr Burtowski