

Oddział w Legnicy

Znak postępowania: 190000/273/14/2020-ZAP

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie serwisowania instalacji oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz wymianę niesprawnych opraw i naprawę przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach O/ZUS w Legnicy oraz podległych jednostkach terenowych”.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy jako „Zamawiający” w związku z zapytaniem Wykonawcy wprowadza **modyfikację treści Zapytania Publicznego w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia, dotyczącą opraw ewakuacyjnych.**

Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na nasze pytania:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając typ opraw ewakuacyjnych AVES EXIT S ECO LED 3W/2h miał na myśli oprawy AWEX EXIT S ECO LED 3W/2h.
- 2) W chwili obecnej producent nie produkuje opraw z 2h podtrzymaniem, a wyłączenie z 1h lub 3h. Czy Zamawiający dopuści w związku z tym oprawy z 3h podtrzymaniem awaryjnym?
- 3) Prosimy o określenie czy oprawy pracować będą z centralką monitorującą, czy mają posiadać funkcję Autotest.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1) i Ad. 2)

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia następująco:

Jest: „Oprawy awaryjne typu LOVATO N ECO LED 3W/2h, oprawy ewakuacyjne typu AVES EXIT S ECO LED 3W/2h”.

Winno być: „Oprawy awaryjne typu LOVATO N ECO LED 3W/2h, oprawy ewakuacyjne typu **AWEX EXIT S ECO LED 3W/1h**”.

Ad. 3)

Oprawy nie będą pracować z centralką monitorującą, mają być oprawy z funkcją Autotestu.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawcy.

W związku z wprowadzoną modyfikacją termin składania ofert zostaje przedłużony.

Nowy termin składania ofert: nie później niż do dnia 04.....06.2020 r. do godz. 15:00.

DYREKTOR
Oddziału ZUS w Legnicy

Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski

STARSZY INSPEKTOR

Anna Skypuła
Anna Skypuła