



Kraków, dnia 18.06.2020 r.

L.dz. 180000/271/45/20/ZAP

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku ZUS Oddział w Krakowie – znak postępowania: 8000308882

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie udziela odpowiedzi na nadesłane pytanie:

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia jest:

- 6) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę wewnętrzną nie może przekraczać 40 dB w ciągu dnia;
- 7) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną nie może przekraczać 50 dB w ciągu dnia.

Bardzo proszę o zmianę na:

- 6) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę wewnętrzną nie może przekraczać 50 dB w ciągu dnia;
- 7) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną nie może przekraczać 60 dB w ciągu dnia.

Przy dużej mocy ok 7,5 kW nie ma urządzeń spełniających powyższe parametry.

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.4 ppk 6) i 7) otrzymuje nowe brzmienie:

- 6) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę wewnętrzną nie może przekraczać 40 dB w ciągu dnia; za wyjątkiem jednostek o mocy 7,5 kW gdzie dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę wewnętrzną nie może przekraczać 50 dB w ciągu dnia.
- 7) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną nie może przekraczać 50 dB w ciągu dnia; za wyjątkiem jednostek o mocy 7,5 kW gdzie dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną nie może przekraczać 60 dB w ciągu dnia.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie oraz zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Z-ca Dyrektora
