

Bydgoszcz, 19 czerwca 2020 r.

Oddział w Bydgoszczy

040000/271/116/2020-ZAP  
UNP 2020-00377765

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz.  
Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:  
Część I zamówienia - Wymiana dźwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33.  
Część II zamówienia – Wymiana dźwigu osobowego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a bud. A.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 j.t), dalej zwaną Pzp., odpowiada na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie nr 1**

„Proszę o potwierdzenie, że nowo instalowany dźwig ma działać w „grupie – sterowanie duplex”. Wspólna kasetka wezwań dla dwóch dźwigów (dla dźwigu wymienionego w 2019r. i dla obecnie wymienianego dźwigu). Taka konfiguracja sterowania wymaga ingerencji w sterowanie wymienionego w 2019r. dźwigu”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wymianę dźwigu na dźwig elektryczny, pracujący niezależnie od dźwigu wymienionego w 2019 r., mający swoje – niezależne kasety wezwań.

#### **Pytanie nr 2**

„Wspólne działanie dźwigów w systemie „duplex” wymaga ingerencji w sterowanie obecnie zainstalowanego dźwigu. Po czyjej stronie (Wykonawcy czy Zamawiającego) będzie uzyskanie zgody instalatora wymienionego w 2019r. dźwigu na integrację sterowania? Dźwig z 2019r. jest na gwarancji i wszystkie zmiany techniczne w sterowaniu wymagają zgody instalatora (Wykonawcy)”

#### **Odpowiedź:**

Uzyskanie zgody instalatora na integrację sterowania dźwigu wymienionego w 2019r. jest po stronie Wykonawcy.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że oferty dostarczane przez Poczta Polską oraz kurierów poddane będą obowiązkowej jednodniowej kwarantannie, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

Zastępca Dyrektora

Anetta Wąprowska