



Znak sprawy: 040000/271/VI/2020/ZAP

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz.**

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

Część I zamówienia - Wymiana dźwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33.

Część II zamówienia – Wymiana dźwigu osobowego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a bud. A.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 j.t), dalej zwana Pzp., odpowiada na pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło w niniejszym postępowaniu.

Pytanie

„Proszę o szczegółowe wyjaśnienie specyfikacji w szczególności załącznika 14a „Część I – Wymiana dźwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33”.

Wymagają Państw „Rodzaj sterowania Duplex (synchronizacja sterowania Duplex)” co można rozumieć jako pracę w grupie dwóch dźwigów – obecnie wymienianego i wymienionego w 2019r. Takie rozwiązanie w budynku biurowym jest oczywiste i ze względów na wydajność i ekonomiczność dźwigów konieczne do wykonania. W odpowiedzi na pytanie dopuszczają Państwo rozdzielenie dźwigów i ich niezależną pracę. Instalacja dwóch w jednym ciągu komunikacyjnym pracujących oddzielnie (bez sterowania grupowego) jest kompletnie bezsensowna ze względów technicznych i ekonomicznych. Sterowanie grupowe dźwigów to wzrost ich wydajności o ok. 50% i spadek zużycia energii elektrycznej o kolejne 50% przy jednoczesnym spadku zużycia elementów eksploatacyjnych. Wykonanie dźwigów bez ich wspólnej integracji to rażąca niegospodarność i poważny błąd techniczny. Takie rozwiązanie przyniesie rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych straty z uwagi na zwiększone zużycie energii elektrycznej i zwiększoną eksploatację dźwigów.

Proszę o potwierdzenie, że takie rozwiązanie Państwo akceptują i mają świadomość znacznego zwiększenia kosztów eksploatacji i zmniejszenie wydajności zainstalowanych dźwigów”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje modyfikację SIWZ z dnia 08.06.2020r. i odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 19.06.2020 r.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor

Mariusz Jaronecki