



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl

210000/271/9/2020-ZAP
UNP 2020-00400423

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest **wykonanie modernizacji instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12**

Informuję, że wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu i udzielam wyjaśnień następującej treści¹:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferenta, który nie posiada zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 z późn.zm.) tj. na obrót, instalowanie oraz obsługę jonizacyjnych czujek dymu, który do realizacji zamówienia będzie dysponował zasobami innego podmiotu w zakresie demontażu i utylizacji czujek jonizacyjnych i czynności z tym związanych.

Treść Załącznika nr 1, ust. 1 nie zawiera zapisu umożliwiającego wskazanie podmiotu na zasoby którego powołuje się oferent. Możliwość taka została wskazana dla wymogu określonego w Załączniku nr 1, ust. 2 i ust. 3.

Odpowiedź

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie posiada zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 z późn.zm.) tj. na obrót, instalowanie oraz obsługę jonizacyjnych czujek dymu (jeśli Wykonawca zaoferuje system SAP oparty o jonizacyjne czujki dymu) lub tylko na obsługę jonizacyjnych czujek dymu (jeśli Wykonawca zaoferuje system SAP oparty na czujkach optycznych).

¹ Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”.

Powyższe wynika z treści art. 22a ust. 1 uPzp, który dopuszcza możliwość polegania tylko na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2 i pkt 3 uPzp (odpowiednio pkt 2.3. i 2.4. II części niniejszej SIWZ oraz pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 1 do SIWZ). Wskazany przepis nie daje możliwości posłużenia się kompetencjami lub uprawnieniami podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 1 uPzp (odpowiednio pkt 2.2. II części SIWZ oraz pkt 1 Załącznika Nr 1 do SIWZ).

W przypadku więc gdy Wykonawca nie posiada odpowiedniego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki może ubiegać się o zamówienie wspólnie z innym Wykonawcą w ramach konsorcjum. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, warunek określony w pkt 2.2. II części SIWZ musi spełniać ten (ci) z nich, który(-rzy) będą wykonywać czynności polegające na obsłudze (demontażu i oddaniu do utylizacji) starych jonizacyjnych czujek dymu oraz na obrocie, instalowaniu i obsłudze nowych jonizacyjnych czujek dymu (jeśli zostanie zaoferowany system SAP oparty o jonizacyjne czujki dymu).

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający informuje, że **termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i upływa 13.07.2020 r. odpowiednio o godz. 9:00 (składanie ofert) i godz. 13:30 (otwarcie ofert).**

Dyrektor

Romana Mierzejewska