



Oddział w Radomiu
310000/271/5/2020-ZAP
UNP 2020-00477365

Zatwierdził:
p.o. Dyrektora Oddziału

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła grzewczego z zamkniętą komorą spalania w Biurze Terenowym ZUS w Przysusze, ul. Radomska 43 wraz ze świadczeniem nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji”
– znak postępowania: 310000/271/005/2020-ZAP

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), w związku z tym Zamawiający, na podstawie 1.5.8 SIWZ przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

„Czy oferowany kocioł olejowy ma być wykonany w technologii kotła kondensacyjnego z godnie z obowiązującą dyrektywą ERP KE 813/2013 , czy też Zamawiający dopuszcza kocioł w technologii klasycznej , jako kocioł montowany na wymianę istniejącego zgodnie z Art.1, pkt.2g dyrektywy ?”

Odpowiedź:

Zamawiający odnosząc do powyższego pytania wyjaśnia, że wymaga aby kocioł olejowy był wykonany w technologii kotła kondensacyjnego zgodnie z dyrektywą ERP KE 813/2013 (**patrz zmiana treści SIWZ**).

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż występując jako Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Pkt. 2.1.1. SIWZ o brzmieniu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła grzewczego z zamkniętą komorą spalania w Biurze Terenowym ZUS w Przysusze, ul. Radomska 43 wraz ze świadczeniem nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła grzewczego **kondensacyjnego** z zamkniętą komorą spalania w Biurze Terenowym ZUS w Przysusze, ul. Radomska 43 wraz ze świadczeniem nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

Zamawiający wprowadza również wyżej wymienioną zmianę do wszystkich załączników SIWZ, gdzie wymieniony jest przedmiot zamówienia.

Powyższa modyfikacja jest dla Wykonawców wiążąca.

Informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Sporządzono w egzemplarzu pojedynczym
Zamieszczono na stronie: www.zus.pl