



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl

540000/273/16/2020-ZAP

Wykonawcy, strona internetowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu informuje, że do Zamawiającego prowadzącego postępowanie w trybie zapytania publicznego na:

„Zakup wraz z montażem 2 klimatyzatorów w II Oddziale ZUS w Poznaniu, Biurze Terenowym w Słupcy – w pomieszczeniu kancelarii oraz pokoju kierownika biura”

w dniu 22 lipca 2020 r. wpłynęły pytania o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

„Proszę o informację czy w przypadku zapytania dotyczącego montażu klimatyzatorów w Słupcy można zamienić klimatyzator o wydajności chłodniczej 2,9 kW na wydajność chłodniczą 3,5 kW. W katalogach klimatyzatorów nie występują urządzenia o wydajności chłodniczej 2,9 kW lecz przykładowo
- klimatyzator o wydajności chłodniczej 2,5 kW oraz grzewczej 3,3 kW
- klimatyzator o wydajności chłodniczej 3,5 kW oraz grzewczej 3,8 kW”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby dobrane przez Wykonawcę urządzenia miały moc chłodniczą i grzewczą nie większą niż 4,0 kW. Pozostałe parametry klimatyzatorów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 (OPZ) pkt. 2.2 podpunkt 1)

Od momentu otrzymania wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy są związani ich treścią.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Damian Teclaw