



210000/273/24/2020-ZAP

UNP 2020- 00512703

**Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA PUBLICZNEGO**

dotyczy: postępowania na **wykonanie usługi oklejenia szyb folią przeciwsłoneczną zewnętrzną**

Informuję, że wpłynęło pytanie dotyczące Zapytania publicznego w ww. postępowaniu i udzielam odpowiedzi, następującej treści:

Pytanie:

Prosimy o informację czy montaż folii wymagany jest pod uszczelkę, czy folia może być docinana do uszczelki?

Odpowiedź:

Folia przeciwsłoneczna zewnętrzna musi zostać zamontowana pod uszczelkę okna.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania publicznego.

Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

ZATWIERDZAM

**DYREKTOR ODDZIAŁU
ROMANA MIERZEJEWSKA**