



**Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu**  
[sygnalista@zus.pl](mailto:sygnalista@zus.pl)

540000/273/17/2020-ZAP

Wykonawca, strona internetowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu informuje, że do Zamawiającego prowadzącego postępowanie w trybie zapytania publicznego na:

„Sporządzenie projektu wykonawczego instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w Inspektoracie ZUS w Śremie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie:**

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 12.08.2020 użył następującego sformułowania:

„Zamawiający oczekuje dokumentacji odzwierciedlającej aktualną architekturę budynku i wszystkie funkcjonujące urządzenia i instalacje”

Prosimy o doprecyzowanie tego wymogu. Czy dokumentacja projektowa ma zawierać aktualną architekturę z określeniem np. grubości ścian, stropów, wymiary drzwi, okien? Pełna inwentaryzacja budowlana wymaga zatrudnienia architekta i konstruktora, a tego Zamawiający nie przewiduje. Czy też ma to być rysunek sporządzony na potrzeby bieżącego projektu, uwzględniający wielkość i przeznaczenie pomieszczeń, lokalizację i wymiar poziomy drzwi i okien?

O jakich funkcjonujących urządzeniach i instalacjach jest mowa w powyższym zapisie? Czy inwentaryzacja ma obejmować instalacje znajdujące się w ścianach budynku (wod-kan, elektryka, co, wentylacja itp.)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przygotowania dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej na : SSWIN + SKD + SSP na uaktualnionych podkładach architektonicznych przygotowanych także w wersji elektronicznej.

Zamawiający do przygotowania wersji elektronicznej podkładów architektonicznych może udostępnić Wykonawcy posiadaną wersję papierową dokumentacji budowlanej, jednak przygotowana wersja elektroniczna musi odzwierciedlać stan istniejący uwzględniający:

- wielkość i przeznaczenie pomieszczeń z wymiarami,
  - lokalizację otworów, drzwi i okien z podaniem wymiarów min poziomych,
- co będzie możliwe do wykonania po inwentaryzacji sprawdzającej.

Wykonawca musi rozwiązać i przedstawić sposób rozprowadzenia niezbędnego okablowania po obiekcie.

Zamawiający nie oczekuje wykonywania inwentaryzacji konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie jakichkolwiek występujących instalacji (wod-kan, elektryka, co, wentylacja itp.).

Od momentu otrzymania wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy są związani ich treścią.

DYREKTOR

*Miroslaw Drjański*