



ZAKŁAD  
UBEZPIECZEŃ  
SPOŁECZNYCH

Wrocław, 25 sierpnia 2020 r.

Oddział we Wrocławiu



ZGŁOŚ  
NADUŻYCIE!

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu

sygnalista@zus.pl

470000/271/11/2020-ZAP

UNP 2020- 00530876

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: *postępowania na modernizację Sali konferencyjnej w Oddziale ZUS we Wrocławiu – dostawa mebli.*

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, zwany dalej Zamawiającym informuje, że wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

### Pytanie nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Sali konferencyjnej w Oddziale ZUS we Wrocławiu – dostawa mebli” (numer postępowania 470000/271/11/2020-ZAP), oraz odpowiedziami na pytania udzielonymi dnia 19 sierpnia br., niniejszym zwracamy się z ponownym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach na pytania nr 1 i 2, w kolumnie „Wymiary – opis” określa wymagania dotyczące nóg stołów: **„nogi stołu wykonane z profilowanej blachy stalowej o grubości min. 2 mm. Przekrój nogi wynosi: szerokość 30mm, głębokość 86mm, a od strony zewnętrznej noga jest zaokrąglona promieniem R=17,5mm. Kształt nóg umożliwia przeprowadzenie okablowania. (...) Od strony wewnętrznej noga jest wyposażona w zamknięcie typu Click o szerokości 30mm na całej wysokości nogi (...)”**. W dalszej części opisu Zamawiający wskazuje: **„nogi lakierowane drewniane, dąb naturalny”** oraz **„stoły mają nogi lakierowane drewniane”**.

Prosimy o wyjaśnienie, jakich nóg stołów wymaga Zamawiający? W przypadku podtrzymania żądania nóg drewnianych, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma być umożliwione przeprowadzenie okablowania oraz wyposażenie drewnianej nogi w zamknięcie typu Click?

Udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi na powyższe pytanie oraz modyfikacja treści SIWZ jest konieczne ze względu na wykluczające się zapisy SIWZ, uniemożliwiające złożenie prawidłowej oferty przez Wykonawców; z uwagi na biegnący termin składania ofert oraz obowiązkowy okres kwarantanny wpływających do Zamawiającego ofert, wnioskujemy jednocześnie o przedłużenie terminu składania ofert

## **Odpowiedź**

W ramach odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 (*Projekt wykonawczy – zestawienie wyposażenia*) do części II SIWZ i załącza w aktualnym brzmieniu do niniejszego pisma (zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym).

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający przypomina, że przedłużył **termin składania ofert do dnia 31.08.2020 r. do godz. 9:00**. Otwarcie ofert nastąpi 31.08.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, w pok. nr 378.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Wierszelis, tel. 71 36-06-433

e- mail: zap\_wroclaw@zus.pl

DYREKTOR  
Oddziału ZUS we Wrocławiu

Piotr Burtowski

