



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl

540000/273/18/2020-ZAP

Wykonawca, strona internetowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu informuje, że do Zamawiającego prowadzącego postępowanie w trybie zapytania publicznego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Zakup i montaż 4 sztuk agregatów chłodniczych do central wentylacyjnych w budynku A II Oddziału ZUS w Poznaniu”

w dniu 23 września 2020 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

Treść pytań:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii, dotyczących przedmiotu zamówienia:

Poz. 1 proszę o dopuszczenie świetlówek o strumieniu 1250lm i takich samych pozostałych parametrach;

Poz. 14 takie LEDy nie są już produkowane, proszę o dopuszczenie lamp LED o mocy 7,5W i takich samych pozostałych parametrach;

Poz. 15 LEDy na trzonku E14 typu R63 nigdy nie były produkowane, proszę o dopuszczenie lamp LED E14 R50 6W lub wyjaśnienie, o jakie chodzi.

na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Treść odpowiedzi:

Poz. 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ w tabeli asortymentu, Poz. 1. – „Świetlówka liniowa 18w/840, 4000K, G13, T8, funkcja ściemniania, strumień świetlny min. 1350lm”

Poz. 14 Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ, w tabeli asortymentu w poz. 14 z „Żarówka Led 5W R63 E27” na „Żarówka Led 5-6,5W R63 E27”

Poz. 15 Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ, w tabeli asortymentu poz. 15 z „Żarówka LED 5W R63 E14” na „Żarówka LED 5-6,5W R50 lub R63 E14”

Powyższe modyfikacje stanowią istotną zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, w związku z czym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 1 października 2020 r. do godziny 15:00, a termin otwarcia ustala się na 2 października 2020 r. na godzinę 11:00.

Na stronie internetowej zostaje zamieszczony skorygowany Formularz cenowy – Załącznik nr 1 do OPZ.

Od momentu otrzymania wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy są związani ich treścią.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Damian Teclaw