

Oddział w Tarnowie

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i montaż 7 sztuk klimatyzatorów do magazynu OBD pom. 110- O/ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32.

Znak sprawy: 570000/271/4/2020-ZAP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jedn.) publikuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

„W projekcie budowlanym i wykonawczym jest poniższa informacja:

„Jako jednostki wewnętrzne dobrano jednostki o parametrach:

1. Jednostka wewnętrzna ścienna: RC C 2,2 kW; RC H 2,8 kW; TC 2,0 kW; SC 1,7 kW; MCA 0,23 A; dźwięk wysoki 35 dB; średni 30 dB wymiary 262x820x206 mm; wydajność 550 m³/h; pilot bezprzewodowy; klasa energetyczna SEER/SCOP A++/A+, zasilanie 1N, 230V, 50Hz, - filtr powietrza – struktura plastra miodu PP (antybakteryjny i antypleśniowy), trzy stopnie regulacji wydajności 1 kpl.

2. Jednostka wewnętrzna ścienna: RC C 2,8 kW; RC H 3,2 kW; TC 2,6 kW; SC 2,3 kW; MCA 0,38 A; dźwięk wysoki 43 dB; średni 34 dB wymiary 262x820x206 mm; wydajność 720 m³/h; pilot bezprzewodowy; klasa energetyczna SEER/SCOP A++/A+, zasilanie 1N, 230V, 50Hz, - filtr powietrza – struktura plastra miodu PP (antybakteryjny i antypleśniowy), trzy stopnie regulacji wydajności”

Natomiast w rzutach zaznaczone są jednostki wewnętrzne o innej mocy 3,6 kW – 6 szt oraz 5,6 kW- 1 szt.

Proszę o informacje jakiej mocy oraz jakie parametry mają spełniać jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące klimatyzatorów pragniemy wyjaśnić, że prawidłowo opisano klimatyzatory na rzucie I Piętra, oraz w przedmiarze robót – ma być

Moc chłodnicza 3,6 kW
Moc grzewcza 4,0 kW
Pobór energii 30W/230V
6 szt.
Moc chłodnicza 5,6 kW
Moc grzewcza 6,3 kW
Pobór energii 30W/230V
1 szt.

Jednostka zewnętrzna
Moc chłodnicza 22,4 kW
SEER/SCOP 6,55/4,55
Pobór energii 5,59kW/400V
1 szt.

Pytanie 2:

„Prosimy o podanie modelu i producenta jednostek klimatyzacji.”

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczny, Zamawiający nie może wskazać konkretnej marki i producenta.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Świątek

