

Oddział w Szczecinie

Znak pisma 390000/271/286/ZAP/2020

Numer postępowania: **271/PN/U/9/ZAP/2020**

www.zus.pl

wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania na: **Świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych w wybranych obiektach ZUS Oddział w Szczecinie i podległych jednostkach terenowych.**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przekazuje pytania, wraz z odpowiedzią zamawiającego, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Czy naprawy urządzeń będą wyceniane osobno?

Odpowiedź

Zgodnie z § 6 ust. 3 wzoru umowy w kosztach serwisu zawierają się „koszty robocizny serwisu (przeeglądy, konserwacje, naprawy) oraz utrzymania pogotowia serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych”. Koszty robocizny napraw zawierają się w cenie ryczałtowej za serwis. Jedynie części zamienne są rozliczane osobno.

Pytanie 2

Czy urządzenia są aktualnie sprawne i użytkowane?

Odpowiedź

Obecnie wszystkie urządzenia są sprawne i użytkowane.

Pytanie 3

Jaki jest rok produkcji urządzeń?

Odpowiedź

Wykaz urządzeń znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. W tabeli podano datę montażu urządzeń. Zamawiający montował urządzenia nowe, a więc rok produkcji urządzeń może odpowiadać dacie montażu. W przypadku 5 urządzeń zamawiający nie jest w stanie określić roku montażu.

Pytanie 4

Jeżeli budżet 60 000,00 zł brutto przeznaczony na zakup części zamiennych i eksploatacyjnych zostanie przekroczony to kto poniesienie kolejne koszty?

Odpowiedź

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy „jeżeli **wartość części zamiennych przekroczy kwotę przeznaczaną na ten cel w umowie**, Zamawiający może pokryć tą różnicę ze środków przeznaczonych na usługi serwisowe i tym samym **skrócić okres trwania umowy**, powodując przedterminowe wyczerpanie kwoty, o której mowa w **§ 6 ust. 1**. Rozliczenie umowy w takim przypadku nastąpi na zasadach opisanych w **§ 6 ust. 4 umowy**.” Zgodnie z tym zapisem, koszty części zamiennych ponosi Zamawiający.

Pytanie 5

Jaka jest definicja sformułowania "pogotowie serwisowe" oraz jaki jest jego zakres obowiązków?

Odpowiedź

Zadaniem pogotowia serwisowego jest:

zapewnienie możliwości zgłoszenia, w razie wystąpienia awarii lub innych zdarzeń mających związek z funkcjonowaniem przedmiotowych urządzeń oraz przyjazd, diagnoza przyczyny powstania usterki lub awarii, jeżeli to możliwe usunięcie na miejscu, lub rozpoczęcie naprawy jeżeli wymagana jest część zamienna. W zadaniach serwisu jest dotrzymanie w ramach pogotowia terminów reakcji i naprawy - § 3 ust. 2 pkt. 4) wzoru umowy.

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie urządzeń objętych gwarancją:

POMIESZCZENIE	URZĄDZENIE	ROK MONTAŻU	MOC CHŁODNICZA	ILOŚĆ	TERMIN GWARANCJI
BUDYNEK ODDZIAŁU PRZY UL. J. MATEJKI 22 W SZCZECINIE					
SOK	FUJI RSG24KLCA	2019	7,1	6	do 27.06.2024
BUDYNEK ODDZIAŁU PRZY UL. A. CITROENA 2 W SZCZECINIE					
13	DAIKIN FHA71AVEB9/RZAG71M7Y1B	2019	6,8	1	do 01.08.2022
PARTER-KASA, RECEPCJA	Klimakonwektor Systemair Syscoil 2 S.C. 20	2019	1,51	2	do 31.07.2021
PARTER- POCZEKALNIA	Klimakonwektor Systemair Syscoil 2 S.C. 40	2019	3,17	1	
PARTER- POCZEKALNIA	Klimakonwektor Systemair Syscoil 2 S.C. 50	2019	3,32	1	
PARTER- POCZEKALNIA	Klimakonwektor Systemair Syscoil 2 S.C. 70	2019	6,62	1	
BUDYNEK INSPEKTORATU PRZY UL. DĄBSKIEGO 5 W GRZYFICACH					
UPS	Mitsubishi Heavy Industries	2019	4,5	1	do 27.05.2024
BUDYNEK INSPEKTORATU PRZY UL. PIASTOWSKA 63 W ŚWINOUJŚCIU					
SERWEROWNIA	GREE GWH24QE-K6DNA1C/O; GREE GWH24QE-K6DNB2C/I	2020	6,5	1	do 18.08.2025
BUDYNEK BIURA TERENOWEGO PRZY UL. LIPOWEJ 9 W MIĘDZYDROJACH					
SERWEROWNIA	Fuji/RSG18KLCA	2018	5,4	1	do 23.10.2023
BUDYNEK INSPEKTORATU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 26 w ŁOBZIE					
SOK	GREE GWH12RB-K3DNA3G/I	2018	6,1	2	do 23.04.2023
SERWEROWNIA	GREE GWH09KF-K3DNA6G/O	2018	2,6	1	

Termin składania ofert zamawiający pozostawia bez zmian, tj. do 28.10.2020 do godz. 11.30 na zasadach szczegółowo określonych w SIWZ.

**Dokument zatwierdził
Dyrektor Oddziału**