

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania na: „Wykonanie instalacji SKD w Biurze Terenowym Warszawa-Ursynów”, znak postępowania 550000/271/23PU/2020-ZAP.

W związku ze skierowanym w dniu 24.11.2020 r. zapytaniem o treści:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie producenta i model centrali pożarowej oraz informacji czy na pętli (pętlach) pożarowych wykonawczych są wolne miejsca (adresy) na dodanie urządzeń kontrolno-sterujących.

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający zgodnie z § 29 ust. 6 *Procedury do procesu 14.1 Realizacja zakupów*, udziela następującej odpowiedzi:

Odp. na pytanie

Zamawiający informuje, że w BT Warszawa-Ursynów zainstalowana jest centralka p.poż. typu POLON ALFA 4100 posiadająca wolne adresy na dodanie urządzeń kontrolno-sterujących. Pętle dozоровe wykorzystane w 80%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści Zapytania publicznego, nie przedłuża terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć zgodnie i na warunkach wskazanych w Zapytaniu z uwzględnieniem powyższego wyjaśnienia.

DYREKTOR
Marek Paczuski

Wykonano w egz. pojedynczym

Zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zus.pl