

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja instalacji hydrantowej - O/Szczecin, J. Matejki 22"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zamieszcza poniżej treść pytania i odpowiedzi.

Pytanie:

Zapytanie odnośnie zapisu wymogu znakowania znakiem „B” zestawów hydroforowych, od dnia 01.01.2021.

Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie zestawów hydroforowych, które zasilają sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową, do grupy „Stałe urządzenia przeciwpożarowe” jako wyrobów budowlanych objętych tymże obowiązkiem deklaracji i certyfikacji. Zestawy hydroforowe mają znajdować się pod nazwą: „zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych”. Nowelizacja weszła w życie od 30 grudnia 2020 r. wraz z dwunastomiesięcznym okresem przejściowym. Oznacza to, że obowiązek znakowania zestawów hydroforowych znakiem B (a tym samym posiadania krajowej oceny technicznej i certyfikatu stałości właściwości użytkowych) ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2022. Czy pomimo tego zapisu zestaw hydrantowy powinien posiadać znak „B”?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego, powinien być wykonany zgodnie z projektem, a więc wymogiem niezbędnym jest posiadanie oznaczenia znakiem „B”.

Dokument podpisał Dyrektor
Oddziału ZUS w Szczecinie