



Znak: 430000/273/5/2021-ZAP

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu (Zamawiający), informuje, że w prowadzonym postępowaniu na „**Modernizację systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Oddziału ZUS w Wałbrzychu przy Placu Grunwaldzkim 1**” do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania publicznego. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy ewentualne przekroczenie długości najdalszej instalacji ponad 90 metrów jest przez Zamawiającego dopuszczalne? W przedmiarze i opisie w dokumentacji nie ma wzmianki o potrzebie wykonania pomiarów transmisyjnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami nie dopuszcza się przekroczenia długości linii transmisyjnej. Pomiaru transmisyjne są ujęte w przedmiarze robót, należy je uwzględnić w pozycji 42d.5 Przedmiaru robót.

Pytanie 2:

W dokumentacji jest zaprojektowana szafa 24U 600x600 wisząca. Ma ona pomieścić między innymi UPS wraz z baterią. Waga UPS i baterii wynosić może około 70 kg. W związku z tym pytanie:

- a) Czy Zamawiający dopuszcza instalację szafy stojącej 24U lub nieco wyższej?
- b) Na jakiej wysokości mam być zainstalowana projektowana wisząca szafa 24U? Co będzie znajdowało się pod nią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza instalację szafy stojącej 24U lub nieco wyższej.

W przypadku zastosowania szafy wiszącej, wysokość jej instalacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie wykonywania robót.

Pytanie 3:

W którym miejscu ma być zainstalowany wyłącznik S301 B16A i co ma zasilać (w domyśle UPS)? Nie jest to pisane w dokumentacji. Czy istniejąca rozdzielnia elektryczna na III piętrze umożliwia inny, większy typ/amperaż tego wyłącznika? np. C16, D16 lub C20, D20?

Odpowiedź:

Wyłącznik S301 B16A ma być zainstalowany w istniejącej rozdzielni elektrycznej na III piętrze (zgodnie z rysunkiem nr CCTV-02), która umożliwia zastosowanie wyłączników o większym amperażu. Obwód ten zasilał będzie system CCTV.


Pytanie 4:

Czy w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku istniejąca instalacja elektryczna umożliwia włączenie stacji roboczej i monitorów bez żadnych przeróbek i czy jest tam obecnie zainstalowany UPS który zasili tą stację roboczą i monitory po zaniku zasilania sieci?

Odpowiedź:

W pomieszczeniu ochrony na parterze budynku istniejąca instalacja elektryczna umożliwia włączenie stacji roboczej i monitorów bez żadnych przeróbek do sieci napięcia gwarantowanego.

Udzielone wyjaśnienia treści Zapytania publicznego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który został wyznaczony na dzień **31.03.2021 r. do godz. 10:00.**

Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego

mgr inż. Arkadiusz Druciak